OBEC LIPTOVSKÁ SIELNICA
Liptovská Sielnica 75, 032 23 Liptovská Sielnica

Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Lipt. Mikuláš
	MsÚ/ÚRaSP 2026/4917-4/SHa	Ing. Havalcová/ 044-55 65 345	21. 09. 2026

Vec
OVEROVACIA DOLOŽKA PROJEKTU STAVBY

Obec Liptovská Sielnica ako príslušný stavebný úrad podľa § 15 ods. 1) zák. č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti o overenie projektu stavby podanej 03. 06. 2026, posúdil Vami predložený projekt stavby a podľa § 65 ods. 5 Stavebného zákona v spojení s § 16 vyhlášky č. 60/2025 Z. z. o štruktúre a prevádzke informačného systému územného plánovania a výstavby, o obsahu podaní a obsahu a rozsahu dokumentácie stavby (ďalej len „vyhláška č. 60/2025 Z. z.“) v rozsahu uvedenom v stavebnom zámere

overuje projekt stavby

ID stavby :
názov stavby : „17472 – Liptovská Sielnica – Za ihriskom – Zahustenie DTS“
v členení : SO 01 - líniové vedenie a trafostanica
- časť VN podzemné vedenie
- časť NN podzemné vedenie
- časť trafostanica kiosková
- trafostanica - časť stavebná

miesto stavby : intravilán a extravilán obce Liptovská Sielnica, k. ú. Liptovská Sielnica
stavebné pozemky : KN-C 543/1, KN-C 543/70, KN-C 459/202, KN-C 543/19, KN-C 481/1, KN-C 482/11, KN-C 482/1, KN-C 482/2 (KN-E 169/1), KN-C 482/41, KN-C 2018/26, KN-C 2018/24, KN-C 479/16, KN-C 482/40, KN-C 2018/23, KN-C 479/3, KN-C 460/21, KN-C 1949/39, KN-C 1949/52, KN-C 1949/41, KN-C 1949/86, KN-C 1949/42, KN-C 1949/96, KN-C 1949/43, KN-C 1949/101 v k. ú. Liptovská Sielnica
stavebník : Stredoslovenská distribučná, a. s. IČO : 36 442 151, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
právny vzťah preukázaný :
KN-C 543/1, KN-C 543/70, KN-C 459/202, KN-C 543/19 v k. ú. Liptovská Sielnica – LV č. 327 – vlastník – obec Liptovská Sielnica, intravilán obce – zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby uzatvorená dňa 18. 05. 2026 medzi budúcim povinným z vecného bremena - obcou Liptovská Sielnica, Liptovská

	Sielnica 75, 032 23 Liptovská Sielnica a investorom Regionálnym rozvojom Liptova s.r.o., Štúrova 1171, 031 01 Liptovský Mikuláš a budúcim oprávneným z vecného bremena spoločnosťou Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina; KN-C 481/1 a KN-C 482/1v k. ú. Liptovská Sielnica – LV č. 327 – vlastník – obec Liptovská Sielnica, extravilán obce; KN-C 482/11 v k. ú. Liptovská Sielnica – LV č. 1219 – vlastník DuPlan, s.r.o., Kunerádska 1586/15, 841 03 Bratislava, extravilán obce; KN-C 482/2 (KN-E 169/1), KN-C 482/41, KN-C 479/16, KN-C 482/40, KN-C 479/3 (trafostanica), v k. ú. Liptovská Sielnica – LV č. 1057 – vlastník Pozemkové spoločenstvo urbariátu v Liptovskej Sielnici, Liptovská Sielnica 196, 032 23 Liptovská Sielnica, extravilán obce; KN-C 2018/26, KN-C 2018/24, KN-C 2018/23 v k. ú. Liptovská Sielnica – LV č. 1044 – vlastník Pozemkové spoločenstvo urbariátu Liptovská Sielnica, Liptovská Sielnica 196, 032 23 Liptovská Sielnica, extravilán obce; KN-C 460/21 v k. ú. Liptovská Sielnica – LV č. 483 - vlastník Pozemkové spoločenstvo urbariátu Liptovská Sielnica, Liptovská Sielnica 196, 032 23 Liptovská Sielnica, extravilán obce; KN-C 1949/39, KN-C 1949/52 v k. ú. Liptovská Sielnica – LV č. 910 – vlastníci Pavel Spriska, Liptovská Sielnica 32, 032 23 Liptovská Sielnica, extravilán obce; KN-C 1949/41, KN-C 1949/86 v k. ú. Liptovská Sielnica – LV č. 913 – vlastník Ing. Slavomír Lovich, Antona Bernoláka 2168/31, Žilina, extravilán obce; KN-C 1949/42 (KN-E 1957), KN-C 1949/96 v k. ú. Liptovská Sielnica – LV 1355 – vlastník Regionálny rozvoj Liptova, s.r.o., Štúrova 1171, 031 01 Liptovský Mikuláš, extravilán obce; KN-C 1949/43, KN-C 1949/101 v k. ú. Liptovská Sielnica – LV č. 749 – Juraj Kuska, Kollárova 1928/14, 031 01 Liptovský Mikuláš.
vlastníci stavby :	Stredoslovenská distribučná, a. s. IČO : 36 442 151, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
identifikačný kód :	2315 – prenosové a distribučné sústavy elektrickej energie
typ stavby :	inžinierska stavba
charakter stavby :	novostavba
dočasnosť stavby :	trvalá stavba
účel stavby :	inžinierska stavba
druh stavby :	inžinierska stavba
projektant :	Ing. Michal Borsík, EUB, s.r.o., IČO : 44736339, Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš
identifikačné údaje dokumentácie :	Identifikačné údaje projektanta : Ing. Michal Borsík, EUB, s.r.o., Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš Názov projektovej dokumentácie : „17472 – Liptovská Sielnica – Za ihriskom – Zahustenie DTS“ Dátum vyhotovenia projektovej dokumentácie : 05/2025 Projektová dokumentácia doručená : listinne
uskutočnenie stavby :	dodávateľsky
zhotoviteľ stavby :	EUB, s.r.o., Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš

Podrobné údaje o stavbe :

Účelom stavby je výstavba nového podzemného VN vedenia pre novú koncovú kioskovú trafostanicu, ktorá bude slúžiť pre napájanie nových distribučných NN rozvodov pre novú IBV.

- časť VN podzemné vedenie -
navrhované VN rozvody :

Rozvodná sústava :	3/AC-50Hz/ 22kV - sieť s priamym nízkoimpedančným uzemnením
Námrazová oblasť:	N2
Kategória terénu:	II.
Vetrová oblasť:	I. do 700
Prostredie:	vonkajšie (STN33 2000-5-51 2010-05)
Priestory:	nebezpečné
Vedenie:	3x NA2XS(F)2Y 1x70RM/16 v dĺžke 693 m (trasa)

Na existujúci podperný bod JB 10,5/20 PB č. 1 na parcele KN-C 543/1 v k. ú. Liptovská Sielnica sa namontuje zvislý vonkajší bezkomorový úsekový odpojovač typu OTE 25MOO+OP, z ktorého bude napojené cez vonkajšie koncovky HOT1.2402L podzemné káblové VN vedenie typu 3xNA2XS(F)2Y 1x70RM/16 12.7/22 kV. Podzemné vedenie bude trasovať podľa výkresu č. 2 - Situácia č. 1 VN vedenie a bude ukončené vo vnútornom VN rozvádzači novej koncovej kioskovej trafostanice GKP-S1M. Na pripojenie VN kábla do rozvádzača použiť tienený káblový T-konektor CONTB630-24L95 so zvodičmi prepätia CONT-SAIO-24. VNK kábel bude uložený v súbehu s existujúcimi NNK distribučnými vedeniami a následne križovaním cez cestu 3. triedy.

Uloženie kábla v teréne bude v chráničke FSX-PEG 160/6 na ktorej bude uložený krycí návin z HDPE. Časť nového vedenia bude križovať cestu 3. triedy č. 2362. Križovanie cesty bude realizované metódou pretláčania. VNK v križovaní s cestou 3. triedy III/2362, bude uložený v hĺbke 1,2 m. Súbeh s cestou bude v najmenšej vzdialenosti cca 3,9 m. Po realizácii uloženia VN kábla do cesty budú z oboch strán cesty 3. triedy umiestnené kábeloznaky s výstražnou tabuľkou prítomnosti VN káblového vedenia. Cieľová jama bude od asfaltu cesty 3. triedy v minimálnej vzdialenosti 1,2 m (bude cca 1,5 m). Štartovacia jama bude od cesty 3. triedy v minimálnej vzdialenosti 3,5 m.

V celej trase nového VN kábla bude umiestnená optická chránička HDPE 40/33. V trase optickej chráničky budú uložené aktívne markery s jedinečným identifikačným číslom podľa metodického pokynu SSD k ukladaniu HDPE chráničiek.

Výkopové práce sa budú vykonávať strojne a v blízkosti inžinierskych sietí ručne. Pri križovaní ostatných inžinierskych sietí je potrebné dodržať ochranné vzdialenosti a podmienky podľa STN 73 6005. Po ukončení výkopových prác je potrebné terén uviesť do pôvodného stavu.

Uzemnenie : Tienenie VN kábla bude uzemnené v novej kioskovej trafostanici a na prechode vzduch zem. Spoje sú riešené pomocou uzemňovacích svoriek.

časť - NN podzemné vedenie - navrhované NN rozvody :

Rozvodná sústava :	3+PEN, 230/400, 50 Hz - TN-C
Námrazová oblasť :	N1
Kategória terénu :	II.
Vetrová oblasť :	I. do 700
Prostredie :	vonkajšie (STN 33 2000-5-51:2010-05)
Priestory :	nebezpečné

Vedenie : WL01: Trafostanica - 1-PRIS 10 - NAYY 4x240 - dl. trasy 122 m
WL02: 1-PRIS 10 - 2-PRIS 7 - NAYY 4x240 - dl. trasy 92 m
WL03: Trafostanica - 3-PRIS 9.1- NAYY 4x240 - dl. trasy 79 m
WL04: 3-PRIS 9.1 - 4-PRIS 9 - NAYY 4x240 - dl. trasy 80 m
WL03: Trafostanica - 5-PRIS 7.1 - NAYY 4x240 - dl. trasy 176 m
WL06: 5-PRIS 7.1 - 6-PRIS 7 - NAYY 4x240 - dl. trasy 46 m
WL07: 5-PRIS 7.1 - 7-PRIS 10 - NAYY 4x240 - dl. trasy 199 m

Z novej koncovej kioskovej trafostanice sa vyvedú tri nové NN káblové vedenia NAYY-J 4x240 SM/SM, ktoré budú tvoriť tri samostatné vetvy. Každá vetva bude napájať jednotlivé nové vonkajšie rozpojovacie a istiace skrine PRIS.

Prvá vetva bude napájať skrine 1-PRIS 10 a 2-PRIS 7, druhá vetva bude napájať skrine 3-PRIS 9.1 a 4-PRIS 9 a tretia vetva bude napájať skrine 5-PRIS 7.1 a 6-PRIS 7. Zo skrine 5-PRIS 7.1 bude vyvedené NN podzemné vedenie, ktoré bude ukončené v skrini 7-PRIS 10.

Podzemné NN káblové vedenie NAYY-J 4x240 SM/SM bude v celej dĺžke uložené v chráničke FSX-PEG 110/6. Na konce kábla NAYY-J 4x240 SM/SM použiť teplom zmraštiteľné rozdeľovacie hlavy HCZ 4 185/240.

V celej trase nového kábla bude umiestnená optická chránička HDPE 40/33. V trase optickej chráničky budú uložené aktívne markery s jedinečným identifikačným číslom podľa metodického pokynu SSD k ukladaniu HDPE chráničiek.

Jednotlivé pilierové rozpojovacie a istiace skrine PRIS budú slúžiť pre napojenie nových odberateľov.

Trasa jednotlivých NN káblových rozvodov podľa výkresu č. 3 - situácia č. 2.

Uzemnenie :

Uzemniť je treba všetky rozpojovacie skrine, ktoré sú ďalej než 100 m od predchádzajúceho uzemnenia. Hodnota jednotlivých uzemnení má byť do 15 Ω alebo 20 m pásky na konci vedení alebo odbočiek do 5 Ω alebo 50 m pásky.

- časť – Trafostanica kiosková

Napäťová sústava : 3/AC50Hz/22kV/IT (r) s priamym nízko impedančným uzemnením
Námrazová oblasť : N1
Kategória terénu : II.
Vetrová oblasť : I. do 700 m
Prostredie : vonkajšie (STN33 2000-5-51:2010-05)
Vedenie : 3x22-NA2XS(F)2Y 1x70/16RM

Navrhovaná trafostanica :

Kompletná kiosková trafostanica GKP-S1M koncová do 630 kVA s transformátorom 400 kVA, 22/0.40/0.231 kV dodávateľ BEZ. VN rozvádzač Siemens 8DJH-RT blue GIS (prívod, odbočka na transformátor) bez SF6, poistky : VN IEC 282-1 24 kV 20 A. Sedem vývodový NN rozvádzač v panelovom vyhotovení s prípojnicami 7x400A, hlavný deón Tmax XT7 1000 so spúšťou Ekip LS/I nastavený na I_R = 0,56x In pre TR 400 kVA. NN rozvádzač dimenzovaný do 1000 A, MTP 750/5, 0,5s úradne ciachované. Prepoj medzi transformátorom a NN rozvádzačom je navrhnutý 2x3xNSGAFÖU 1x240 + NSGAFÖU 2x240 dl. 5 m. USM umiestniť z vonkajšej strany TS.

Základné technické údaje (v zmysle projektu stavby) :

Menovité napätie VN : 3 AC 22 kV 50 Hz/IT
Menovité napätie NN : 3/PEN AC 400/231 V 50 Hz/TN-C
Frekvencia : 50 Hz
Menovitý výkon transformátora : 400 kVA
Menovitý prúd prípojníc VN : pole káblového prívodu 630 A

	pole vývodu na TR 200 A
Menovitý prúd prípojníc NN :	do 1000 A
Vonkajšie rozmery (d x š x v) :	2940 x 1830 x 2450 mm
Hmotnosť prázdneho skeletu :	cca 7700 kg

Trafostanica – časť stavebná :

Kompaktná kiosková trafostanica s vonkajším ovládaním je riešená ako polozapustená, s vonkajším pôdorysom 2940 x 1830 mm, celkovou výškou 2450 mm, svetlou výškou 2240 mm, hĺbkou zapustenia do zeme 720 mm, výškou nadzemnej časti 1730 mm (s rovnou strechou). Samonosná konštrukcia je štandardne vyrobená z armovaného betónu Gräper LC 30/37 so zrnitosťou 8/12. Konštrukcia oceľovej výstuže, tvorená oceľovými prútmi a rohožami, je vzájomne zvarená a vodivo spojená a tvorí súčasť pospojovania, uzemnenia, prípadne bleskozvodu. Pre osadenie TS nie je potrebné budovať základy, postačuje vopred vyrovnaný a zhutnený výkop.

Stavebné riešenie tvorí kompaktný celok, ktorý je zložený z dvoch monolitických častí: základovej vane s bočnými stenami a plochej strechy.

Základová vaňa a bočné steny - je vyrobená ako záchytná vaňa oleja, z vodonepriepustného a z olejovzdorného betónu (garantovaná šírka otvorenia puklín je do 0,2 mm), odolnosť voči silnému chemickému vplyvu kvapalín, pôdy a pár je v súlade so smernicou DIN. Vaňa slúži ako základ pre nezamŕzajúcu časť a na dvíhanie celej stanice s pomocou 4 kotevných bodov (zaliate závitové púzdra) SL 30, ktoré sú umiestnené na dlhších stranách TS (viď pohľady „A“, „C“). Má vyvedené 2 body M12 pre pripojenie vonkajšieho uzemnenia z bočných stien VN káblového priestoru. Je vyhotovená metódou tzv. zvonového liatia spoločne s rámami dverí, čím vzniká teleso s potrebnými vlastnosťami z hľadiska priepustnosti vody a ropných látok. Všetky plochy vane trafostanice, dotýkajúce sa zeme a taktiež miesta prívodu a vývodu káblov môžu byť natreté dvomi vrstvami čiernej izolačnej penetračnej farby, na želanie zákazníka môže byť vaňa ošetrená vode odolným a nepriepustným náterom aj z vnútornej strany.

V spodnej časti telesa (na strane VN a NN rozvádzača) sú už pri výrobe zhotovené otvory pre vstup a výstup káblového vedenia VN a NN. Vstupné otvory pre NN káble môžu byť realizované ako otvorená štrbina bez utesňovacích prvkov. Utesnené vstupy sú realizované pomocou káblových prechodiek fy Hauff HSI 150 pre VN, resp. HSI 90 pre NN káble. V tomto prípade sa po zatiahnutí a pripojení káblov tieto utesnia systémovými vekami s príslušným počtom a priemerom vstupného hrdla (podľa typu kábla), ktoré sa nasadzujú na prechodky bajonetovým uzáverom a na hrdlo ktorých sa aplikuje zmršťiteľná termoobjímka, resp. objímka zmršťiteľná za studena. Neobsadené vývody sa utesňujú uzavretým systémovým vekom s klinovým tesnením a bajonetovým uzáverom.

V priestore NN rozvádzača môže byť inštalovaný otvor pre bočný prechod staveništného (dočasného) vývodu (napr. Systém Gräper, alebo Hauff-BD).

Vstupný priestor pre VN káble (káblový priestor) je oddelený od priestoru VN rozvádzača plechovou platňou, samotný rozvádzač je uložený na oceľovej konštrukcii.

Vnútorné steny budú upravené bielym umývateľným náterom, povrchová úprava vonkajších stien môže byť :

- betónová s obnaženou výplňou (vymývaný betón) so zrnitosťou 8/12),
- pohľadový betón s neopracovaným povrchom vo farebnom vyhotovení podľa karty farebných odtieňov RAL,
- z omietnutého betónu materiálom Reibeputz (škriabaná omietka), príp. materiálom Rollputz (omietka nanášaná valčekom), vo farebnom vyhotovení podľa karty farebných odtieňov RAL,
- obklad kameňom, fasádnou tehlou, drevom, príp. iným materiálom.

Trafostanica má na strane transformátora VN/NN štandardne jednokrídlové oceľové dvere s úplnou ventiláciou (lamely-žalúzie Gräper s úrovňou ochrany podľa DIN 40 050 V2A) s vnútorným rozmerom (svetlosťou) š x v 865 x 1380 mm, na strane VN rozvádzača dvojkrídlové dvere bez ventilácie s vnútorným rozmerom š x v 1530 x 1380 mm, na strane NN rozvádzača dvojkrídlové dvere, s úplnou ventiláciou s vnútorným rozmerom š x v 1700 x 1380 mm. Všetky dvere sú vybavené zariadením pre aretáciu otvorenej polohy a krídla dverí sú prepojené s rámom medeným vodičom s prierezom 16 mm^2.

Popis staveniska :

Stavba sa nachádza v obci Liptovská Sielnica. Väčšina stavby je dostupná kolesovou technikou, vo svahovitom teréne pri výkopoch bude potrebné použiť kráčajúci bager.

Dopravné trasy :

Stavba je prístupná kolesovým motorovým vozidlám, dopravu materiálu na stavbu zabezpečia nákladné autá po existujúcich štátnych cestách a miestnych komunikáciách. Stavba bude mať dočasnú polohu na skladovanie materiálu na stavenisku plánovanej IBV na pozemku parc. č. KN-C 1949/2 v k. ú. Liptovská Sielnica.

Na predmetnú stavbu vydala obec Liptovská Sielnica rozhodnutie o stavebnom zámere pod č. MsÚ/ÚRaSP/2026/4917-3/SHa dňa 27. 07. 2026, ktoré nadobudlo právoplatnosť 31. 08. 2026.

Overenie súladu :

Textová a grafická časť projektu stavby bola overená v rozsahu § 65 ods. 3 Stavebného zákona a je v súlade :

- s rozhodnutím o stavebnom zámere vydaným obcou Liptovská Sielnica pod č. MsÚ/ÚRaSP/2026/4917-3/SHa dňa 27. 07. 2026, ktoré nadobudlo právoplatnosť 31. 08. 2026,
- s podmienkami zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov k stavebnému zámeru,
- s podmienkami zo záväzných vyjadrení dotknutých právnických osôb k stavebnému zámeru,
- s osobitnými predpismi.

Zoznam záväzných stanovísk a záväzných vyjadrení uplatnených v konaní :

- Obec Liptovská Sielnica ako príslušný orgán územného plánovania v záväznom stanovisku pod č. OcÚ/2025/00218 zo dňa 15. 05. 2026;
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie v stanoviskách k použitiu poľnohospodárskej pôdy na čas kratší ako 1 rok pod č. OU-LM-PLO1-2025/015299-002 zo dňa 14. 10. 2025 a pod č. OU-LM-PLO-2026/009731-002 zo dňa 10. 06. 2026;
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH v záväznom stanovisku pod č. OU-LM-OSZP-2025/013525-002 zo dňa 01. 09. 2025;
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠVS v záväznom stanovisku pod č. OU-LM-OSZP-2025/011179-002 zo dňa 08. 07. 2025;
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠVS – vydal súhlas k projektovej dokumentácii predmetnej stavby pod č. OU-LM-OSZP-2026/012645-003 zo dňa 26. 08. 2026 – súhlasí s predloženým projektom.
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaK, v súhlasnom záväznom stanovisku OU-LM-OSZP-2025/011201-002 zo dňa 08. 07. 2025;
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši vydalo súhlasnú doložku súladu k riešeniu protipožiarnej bezpečnosti stavby pod č. ORHZ-

LM1-2026/000314-004 zo dňa 03. 06. 2026. Pri kolaudačnom konaní je potrebné predložiť overenú projektovú dokumentáciu schválenú pod spisovým číslom ORHZ-LM1-2026/000314-006 zo dňa 03. 06. 2026.

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v záväznom stanovisku pod č. OU-LM-OCDPK-2026/007962-002 zo dňa 15. 05. 2026;
- Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, závod Liptov, Liptovský Mikuláš v záväznom stanovisku k stavebnému zámeru, vyjadrení pre vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie cesty, vyjadrení pre vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku cesty a vyjadrenie k povoleniu výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty pod č. 4/2025/591/tsú-48 zo dňa 26. 05. 2025;
- Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš v záväznom stanovisku pod č. 4880/2025/PŠ zo dňa 14. 07. 2025 :
- V záujmovom území sa nenachádzajú potrubia ani zariadenia v prevádzke LVS, a.s., môžu sa tu však nachádzať prípojky pre jednotlivé nehnuteľnosti. V záujmovom území je plánovaná výstavba verejného vodovodu a verejnej kanalizácie pre budúcu IBV.
- Navrhované podzemné vedenia LVS, a.s. žiada uložiť s odstupom minimálne 1,5 m od potrubí verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.
- Po ukončení výstavby LVS, a.s. požaduje projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia a geodetické zameranie (polohopis, výškopis) aj v digitálnej forme.
- Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš – udelenie výnimky na 1 m pri ukladaní zemného kábla v rámci predmetnej stavby – súhlas s požadovanou odstupovou vzdialenosťou;
- Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Povodie horného Váhu, odštepný závod, Ružomberok v súhlasnom stanovisku pod č. SVP 17099/2026/2 zo dňa 13. 08. 2026;
- Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina vo vyjadrení k projektu pre stavebný zámer pod č. 7103130-25-A-0023 zo dňa 07. 10. 2025;
- Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, odbor správy nehnuteľného majetku štátu, Bratislava v záväznom stanovisku pod č. SEMaI- EL13/2-11-2145/2025 zo dňa 10. 07. 2025;
- Krajský pamiatkový úrad Žilina v záväznom stanovisku pod č. Z-PUSR-029724/2026 zo dňa 17. 04. 2026;
- Slovak Telekom, a. s., Bratislava vo vyjadrení pod č. 6612615114 zo dňa 27. 05. 2026;
- SPP – distribúcia, a. s., Bratislava v záväznom vyjadrení pod č. TD/NS/0187/2026/Šč zo dňa 16. 04. 2026;
- TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Bratislava v odbornom stanovisku pod č. 7165074983/30/26/ET/OS/T zo dňa 01. 06. 2026.

Lehota platnosti overovacej doložky projektu stavby :

Podľa § 65 ods. 6) Stavebného zákona overovacia doložka stráca platnosť, ak sa so stavebnými prácami nezačalo do dvoch rokov odo dňa vydania, ak správny orgán neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.

Správny poplatok :

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov : položka 59 písm. b) ods. 1 (30% sadzby podľa písmena a), ak je projekt stavby posúdený spolu so stavebným zámerom).....450,- eur

Prílohou overovacej doložky projektu stavby je stavebným úradom overený projekt stavby.



Igor Guráň
starosta obce

Doručuje sa :
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2627/8, 010 47 Žilina v zastúpení EUB, s.r.o., Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO : 44736339