OBEC LIPTOVSKÁ SIELNICA

Liptovská Sielnica 75, 032 23 Liptovská Sielnica

Číslo: MsÚ/ÚRaSP/2026/4917-3/SHa V Liptovskom Mikuláši: 27. 07. 2026

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Stavebník Stredoslovenská distribučná, a. s. IČO : 36 442 151, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina zast. spoločnosťou EUB, s.r.o., IČO : 44 736 339, Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš podal dňa 03. 06. 2026 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš žiadosť o vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere novostavby „17472 – Liptovská Sielnica – Za ihriskom – Zahustenie DTS" – líniová stavba v k. ú. Liptovská Sielnica, v intraviláne a extraviláne obce Liptovská Sielnica. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o stavebnom zámere novostavby. Súčasne stavebník podal žiadosť o overenie projektu stavby. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o stavebnom zámere novostavby.

Obec Liptovská Sielnica ako príslušný stavebný úrad podľa § 15 ods. 1) zák. č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Stavebný zákon") v znení neskorších predpisov, pre ktorý na základe zmluvného vzťahu zabezpečuje odborné podklady pre výkon štátnej správy na úseku výstavby Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok"), rozhodujúc podľa § 60 Stavebného zákona v spojení s § 14 vyhlášky č. 60/2025 Z. z. o štruktúre a prevádzke informačného systému územného plánovania a výstavby, o obsahu podaní a obsahu a rozsahu dokumentácie stavby (ďalej len „vyhláška č. 60/2025 Z. z.") vydáva

rozhodnutie o stavebnom zámere
a
súhlasí so stavebným zámerom stavby

ID stavby :

názov stavby : „17472 – Liptovská Sielnica – Za ihriskom – Zahustenie DTS"

v členení : SO 01 - líniové vedenie a trafostanica
- časť VN podzemné vedenie
- časť NN podzemné vedenie
- časť trafostanica kiosková
- trafostanica - časť stavebná

miesto stavby : intravilán a extravilán obce Liptovská Sielnica, k. ú. Liptovská Sielnica

stavebné pozemky : KN-C 543/1, KN-C 543/70, KN-C 459/202, KN-C 543/19, KN-C 481/1, KN-C 482/11, KN-C 482/1, KN-C 482/2 (KN-E 169/1), KN-C 482/41, KN-C 2018/26, KN-C 2018/24, KN-C 479/16, KN-C 482/40, KN-C 2018/23, KN-C 479/3, KN-C 460/21, KN-C

1949/39, KN-C 1949/52, KN-C 1949/41, KN-C 1949/86, KN-C 1949/42, KN-C 1949/96, KN-C 1949/43, KN-C 1949/101 v k. ú. Liptovská Sielnica

stavebník : Stredoslovenská distribučná, a. s. IČO : 36 442 151, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Právny vzťah k stavebným pozemkom : KN-C 543/1, KN-C 543/70, KN-C 459/202, KN-C 543/19 v k. ú. Liptovská Sielnica – LV č. 327 – vlastník – obec Liptovská Sielnica, intravilán obce – zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby uzatvorená dňa 18. 05. 2026 medzi budúcim povinným z vecného bremena - obcou Liptovská Sielnica, Liptovská Sielnica 75, 032 23 Liptovská Sielnica a investorom Regionálnym rozvojom Liptova s.r.o., Štúrova 1171, 031 01 Liptovský Mikuláš a budúcim oprávneným z vecného bremena spoločnosťou Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina;

KN-C 481/1 a KN-C 482/1v k. ú. Liptovská Sielnica – LV č. 327 – vlastník – obec Liptovská Sielnica, extravilán obce;

KN-C 482/11 v k. ú. Liptovská Sielnica – LV č. 1219 – vlastník DuPlan, s.r.o., Kunerádska 1586/15, 841 03 Bratislava, extravilán obce;

KN-C 482/2 (KN-E 169/1), KN-C 482/41, KN-C 479/16, KN-C 482/40, KN-C 479/3 (trafostanica), v k. ú. Liptovská Sielnica – LV č. 1057 – vlastník Pozemkové spoločenstvo urbariátu v Liptovskej Sielnici, Liptovská Sielnica 196, 032 23 Liptovská Sielnica, extravilán obce;

KN-C 2018/26, KN-C 2018/24, KN-C 2018/23 v k. ú. Liptovská Sielnica – LV č. 1044 – vlastník Pozemkové spoločenstvo urbariátu Liptovská Sielnica, Liptovská Sielnica 196, 032 23 Liptovská Sielnica, extravilán obce;

KN-C 460/21 v k. ú. Liptovská Sielnica – LV č. 483 - vlastník Pozemkové spoločenstvo urbariátu Liptovská Sielnica, Liptovská Sielnica 196, 032 23 Liptovská Sielnica, extravilán obce;

KN-C 1949/39, KN-C 1949/52 v k. ú. Liptovská Sielnica – LV č. 910 – vlastníci Pavel Spriska, Liptovská Sielnica 32, 032 23 Liptovská Sielnica, extravilán obce;

KN-C 1949/41, KN-C 1949/86 v k. ú. Liptovská Sielnica – LV č. 913 – vlastník Ing. Slavomír Lovich, Antona Bernoláka 2168/31, Žilina, extravilán obce;

KN-C 1949/42 (KN-E 1957), KN-C 1949/96 v k. ú. Liptovská Sielnica – LV 1355 – vlastník Regionálny rozvoj Liptova, s.r.o., Štúrova 1171, 031 01 Liptovský Mikuláš, extravilán obce;

KN-C 1949/43, KN-C 1949/101 v k. ú. Liptovská Sielnica – LV č. 749 – Juraj Kuska, Kollárova 1928/14, 031 01 Liptovský Mikuláš.

vlastníci stavby : Stredoslovenská distribučná, a. s. IČO : 36 442 151, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,

identifikačný kód : 2315 – prenosové a distribučné sústavy elektrickej energie

typ stavby : inžinierska stavba

charakter stavby : novostavba

dočasnosť stavby :	trvalá stavba
účel stavby :	inžinierska stavba
druh stavby :	inžinierska stavba
projektant :	Ing. Michal Borsík, EUB, s.r.o., IČO : 44736339, Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš
identifikačné údaje dokumentácie :	Identifikačné údaje projektanta : Ing. Michal Borsík, EUB, s.r.o., Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš Názov projektovej dokumentácie : „17472 – Liptovská Sielnica – Za ihriskom – Zahustenie DTS“ Dátum vyhotovenia projektovej dokumentácie : 05/2025 Projektová dokumentácia doručená : listinne

Zoznam účastníkov konania :

Účastníkom konania (stavebník, osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté; ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu; projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby) formou verejnej vyhlášky v zmysle § 51 ods. 3 stavebného zákona.
(Stavbou dotknuté pozemky na listoch vlastníctva č. 327, 483, 749, 910, 913, 1219, 1044, 1057, 1355, k. ú. Liptovská Sielnica)

- Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2627/8, 010 47 Žilina v zastúpení EUB, s.r.o., Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44736339

Podrobné údaje o stavbe :

Účelom stavby je výstavba nového podzemného VN vedenia pre novú koncovú kioskovú trafostanicu, ktorá bude slúžiť pre napájanie nových distribučných NN rozvodov pre novú IBV.

- časť VN podzemné vedenie -
navrhované VN rozvody :

Rozvodná sústava :	3/AC-50Hz/ 22kV - sieť s priamym nízkoimpedančným uzemnením
Námrazová oblasť:	N2
Kategória terénu:	II.
Vetrová oblasť:	I. do 700
Prostredie:	vonkajšie (STN33 2000-5-51 2010-05)
Priestory:	nebezpečné
Vedenie:	3x NA2XS(F)2Y 1x70RM/16 v dĺžke 693 m (trasa)

Na existujúci podperný bod JB 10,5/20 PB č. 1 na parcele KN-C 543/1 v k. ú. Liptovská Sielnica sa namontuje zvislý vonkajší bezkomorový úsekový odpojovač typu OTE 25MOO+OP, z ktorého bude napojené cez vonkajšie koncovky HOT1.2402L podzemné káblové VN vedenie typu 3xNA2XS(F)2Y 1x70RM/16 12.7/22 kV. Podzemné vedenie bude trasovať podľa výkresu č. 2 - Situácia č. 1 VN vedenie a bude ukončené vo vnútornom VN rozvádzači novej koncovej kioskovej trafostanice GKP-S1M. Na pripojenie VN kábla do rozvádzača použiť tienený káblový T-konektor CONTB630-24L95 so zvodičmi prepätia CONT-SAIO-24. VNK kábel bude uložený v súbehu s existujúcimi NNK distribučnými vedeniami a následne križovaním cez

cestu 3. triedy.

Uloženie kábla v teréne bude v chráničke FSX-PEG 160/6 na ktorej bude uložený krycí návin z HDPE. Časť nového vedenia bude križovať cestu 3. triedy č. 2362. Križovanie cesty bude realizované metódou pretláčania. VNK v križovaní s cestou 3. triedy III/2362, bude uložený v hĺbke 1,2 m. Súbeh s cestou bude v najmenšej vzdialenosti cca 3,9 m. Po realizácii uloženia VN kábla do cesty budú z oboch strán cesty 3. triedy umiestnené kábeloznaky s výstražnou tabuľkou prítomnosti VN káblového vedenia. Cieľová jama bude od asfaltu cesty 3. triedy v minimálnej vzdialenosti 1,2 m (bude cca 1,5 m). Štartovacia jama bude od cesty 3. triedy v minimálnej vzdialenosti 3,5 m.

V celej trase nového VN kábla bude umiestnená optická chránička HDPE 40/33. V trase optickej chráničky budú uložené aktívne markery s jedinečným identifikačným číslom podľa metodického pokynu SSD k ukladaniu HDPE chráničiek.

Výkopové práce sa budú vykonávať strojne a v blízkosti inžinierskych sietí ručne. Pri križovaní ostatných inžinierskych sietí je potrebné dodržať ochranné vzdialenosti a podmienky podľa STN 73 6005. Po ukončení výkopových prác je potrebné terén uviesť do pôvodného stavu.

Uzemnenie : Tienenie VN kábla bude uzemnené v novej kioskovej trafostanici a na prechode vzduch zem. Spoje sú riešené pomocou uzemňovacích svoriek.

časť - NN podzemné vedenie - navrhované NN rozvody :

Rozvodná sústava :	3+PEN, 230/400, 50 Hz - TN-C
Námrazová oblasť :	N1
Kategória terénu :	II.
Vetrová oblasť :	I. do 700
Prostredie :	vonkajšie (STN 33 2000-5-51:2010-05)
Priestory :	nebezpečné

Vedenie :
WL01: Trafostanica - 1-PRIS 10 - NAYY 4x240 - dl. trasy 122 m
WL02: 1-PRIS 10 - 2-PRIS 7 - NAYY 4x240 - dl. trasy 92 m
WL03: Trafostanica - 3-PRIS 9.1- NAYY 4x240 - dl. trasy 79 m
WL04: 3-PRIS 9.1 - 4-PRIS 9 - NAYY 4x240 - dl. trasy 80 m
WL03: Trafostanica - 5-PRIS 7.1 - NAYY 4x240 - dl. trasy 176 m
WL06: 5-PRIS 7.1 - 6-PRIS 7 - NAYY 4x240 - dl. trasy 46 m
WL07: 5-PRIS 7.1 - 7-PRIS 10 - NAYY 4x240 - dl. trasy 199 m

Z novej koncovej kioskovej trafostanice sa vyvedú tri nové NN káblové vedenia NAYY-J 4x240 SM/SM, ktoré budú tvoriť tri samostatné vetvy. Každá vetva bude napájať jednotlivé nové vonkajšie rozpojovacie a istiace skrine PRIS.

Prvá vetva bude napájať skrine 1-PRIS 10 a 2-PRIS 7, druhá vetva bude napájať skrine 3-PRIS 9.1 a 4-PRIS 9 a tretia vetva bude napájať skrine 5-PRIS 7.1 a 6-PRIS 7. Zo skrine 5-PRIS 7.1 bude vyvedené NN podzemné vedenie, ktoré bude ukončené v skrini 7-PRIS 10.

Podzemné NN káblové vedenie NAYY-J 4x240 SM/SM bude v celej dĺžke uložené v chráničke FSX-PEG 110/6. Na konce kábla NAYY-J 4x240 SM/SM použiť teplom zmraštiteľné rozdeľovacie hlavy HCZ 4 185/240.

V celej trase nového kábla bude umiestnená optická chránička HDPE 40/33. V trase optickej chráničky budú uložené aktívne markery s jedinečným identifikačným číslom podľa metodického pokynu SSD k ukladaniu HDPE chráničiek.

Jednotlivé pilierové rozpojovacie a istiace skrine PRIS budú slúžiť pre napojenie nových odberateľov.

Trasa jednotlivých NN káblových rozvodov podľa výkresu č. 3 - situácia č. 2.

Uzemnenie :

Uzemniť je treba všetky rozpojovacie skrine, ktoré sú ďalej než 100 m od predchádzajúceho uzemnenia. Hodnota jednotlivých uzemnení má byť do 15 Ω alebo 20 m pásky na konci vedení alebo odbočiek do 5 Ω alebo 50 m pásky.

- časť – Trafostanica kiosková

Napäťová sústava : 3/AC50Hz/22kV/IT (r) s priamym nízko impedančným uzemnením
Námrazová oblasť : N1
Kategória terénu : II.
Vetrová oblasť : I. do 700 m
Prostredie : vonkajšie (STN33 2000-5-51:2010-05)
Vedenie : 3x22-NA2XS(F)2Y 1x70/16RM

Navrhovaná trafostanica :

Kompletná kiosková trafostanica GKP-S1M koncová do 630 kVA s transformátorom 400 kVA, 22/0.40/0.231 kV dodávateľ BEZ. VN rozvádzač Siemens 8DJH-RT blue GIS (prívod, odbočka na transformátor) bez SF6, poistky : VN IEC 282-1 24 kV 20 A. Sedem vývodový NN rozvádzač v panelovom vyhotovení s prípojnicami 7x400A, hlavný deón Tmax XT7 1000 so spúšťou Ekip LS/l nastavený na I_R = 0,56x In pre TR 400 kVA. NN rozvádzač dimenzovaný do 1000 A, MTP 750/5, 0,5s úradne ciachované. Prepoj medzi transformátorom a NN rozvádzačom je navrhnutý 2x3xNSGAFÖU 1x240 + NSGAFÖU 2x240 dl. 5 m. USM umiestniť z vonkajšej strany TS.

Základné technické údaje (v zmysle projektu stavby) :

Menovité napätie VN :	3 AC 22 kV 50 Hz/IT
Menovité napätie NN :	3/PEN AC 400/231 V 50 Hz/TN-C
Frekvencia :	50 Hz
Menovitý výkon transformátora :	400 kVA
Menovitý prúd prípojníc VN :	pole káblového prívodu 630 A pole vývodu na TR 200 A
Menovitý prúd prípojníc NN :	do 1000 A
Vonkajšie rozmery (d x š x v) :	2940 x 1830 x 2450 mm
Hmotnosť prázdneho skeletu :	cca 7700 kg

Trafostanica – časť stavebná :

Kompaktná kiosková trafostanica s vonkajším ovládaním je riešená ako polozapustená, s vonkajším pôdorysom 2940 x 1830 mm, celkovou výškou 2450 mm, svetlou výškou 2240 mm, hĺbkou zapustenia do zeme 720 mm, výškou nadzemnej časti 1730 mm (s rovnou strechou). Samonosná konštrukcia je štandardne vyrobená z armovaného betónu Gräper LC 30/37 so zrnitosťou 8/12. Konštrukcia oceľovej výstuže, tvorená oceľovými prútmi a rohožami, je vzájomne zvarená a vodivo spojená a tvorí súčasť pospojovania, uzemnenia, prípadne bleskozvodu. Pre osadenie TS nie je potrebné budovať základy, postačuje vopred vyrovnaný a zhutnený výkop.

Stavebné riešenie tvorí kompaktný celok, ktorý je zložený z dvoch monolitických častí: základovej vane s bočnými stenami a plochej strechy.

Základová vaňa a bočné steny - je vyrobená ako záchytná vaňa oleja, z vodonepriepustného a z olejovzdorného betónu (garantovaná šírka otvorenia puklín je do 0,2 mm), odolnosť voči silnému chemickému vplyvu kvapalín, pôdy a pár je v súlade so smernicou DIN. Vaňa slúži ako základ pre nezamŕzajúcu časť a na dvíhanie celej stanice s pomocou 4 kotevných bodov (zaliate závitové púzdra) SL 30, ktoré sú umiestnené na dlhších stranách TS (viď pohľady „A", „C"). Má vyvedené 2 body M12 pre pripojenie vonkajšieho uzemnenia z bočných stien VN káblového priestoru. Je vyhotovená metódou tzv. zvonového liatia spoločne s rámami dverí, čím vzniká teleso s potrebnými vlastnosťami z hľadiska priepustnosti vody a ropných látok. Všetky plochy vane trafostanice, dotýkajúce sa zeme a taktiež miesta prívodu a vývodu káblov môžu byť natreté dvomi vrstvami čiernej izolačnej penetračnej farby, na želanie zákazníka môže byť vaňa ošetrená vode odolným a nepriepustným náterom aj z vnútornej strany.

V spodnej časti telesa (na strane VN a NN rozvádzača) sú už pri výrobe zhotovené otvory pre vstup a výstup káblového vedenia VN a NN. Vstupné otvory pre NN káble môžu byť realizované ako otvorená štrbina bez utesňovacích prvkov. Utesnené vstupy sú realizované pomocou káblových prechodiek fy Hauff HSI 150 pre VN, resp. HSI 90 pre NN káble. V tomto prípade sa po zatiahnutí a pripojení káblov tieto utesnia systémovými vekami s príslušným počtom a priemerom vstupného hrdla (podľa typu kábla), ktoré sa nasadzujú na prechodky bajonetovým uzáverom a na hrdlo ktorých sa aplikuje zmrštiteľná termoobjímka, resp. objímka zmrštiteľná za studena. Neobsadené vývody sa utesňujú uzavretým systémovým vekom s klinovým tesnením a bajonetovým uzáverom.

V priestore NN rozvádzača môže byť inštalovaný otvor pre bočný prechod staveništného (dočasného) vývodu (napr. Systém Gräper, alebo Hauff-BD).

Vstupný priestor pre VN káble (káblový priestor) je oddelený od priestoru VN rozvádzača plechovou platňou, samotný rozvádzač je uložený na oceľovej konštrukcii.

Vnútorné steny budú upravené bielym umývateľným náterom, povrchová úprava vonkajších stien môže byť :

- betónová s obnaženou výplňou (vymývaný betón) so zrnitosťou 8/12),
- pohľadový betón s neopracovaným povrchom vo farebnom vyhotovení podľa karty farebných odtieňov RAL,
- z omietnutého betónu materiálom Reibeputz (škriabaná omietka), príp. materiálom Rollputz (omietka nanášaná valčekom), vo farebnom vyhotovení podľa karty farebných odtieňov RAL,
- obklad kameňom, fasádnou tehlou, drevom, príp. iným materiálom.

Trafostanica má na strane transformátora VN/NN štandardne jednokrídlové oceľové dvere s úplnou ventiláciou (lamely-žalúzie Gräper s úrovňou ochrany podľa DIN 40 050 V2A) s vnútorným rozmerom (svetlosťou) š x v 865 x 1380 mm, na strane VN rozvádzača dvojkrídlové dvere bez ventilácie s vnútorným rozmerom š x v 1530 x 1380 mm, na strane NN rozvádzača dvojkrídlové dvere, s úplnou ventiláciou s vnútorným rozmerom š x v 1700 x 1380 mm. Všetky dvere sú vybavené zariadením pre aretáciu otvorenej polohy a krídla dverí sú prepojené s rámom medeným vodičom s prierezom 16 mm^2.

Popis staveniska :

Stavba sa nachádza v obci Liptovská Sielnica. Väčšina stavby je dostupná kolesovou technikou, vo svahovitom teréne pri výkopoch bude potrebné použiť kráčajúci bager.

Dopravné trasy :

Stavba je prístupná kolesovým motorovým vozidlám, dopravu materiálu na stavbu zabezpečia nákladné autá po existujúcich štátnych cestách a miestnych komunikáciách. Stavba bude mať dočasnú polohu na skladovanie materiálu na stavenisku plánovanej IBV na pozemku parc. č. KN-C 1949/2 v k. ú. Liptovská Sielnica.

Zoznam záväzných stanovísk a záväzných vyjadrení uplatnených v konaní :

- Obec Liptovská Sielnica ako príslušný orgán územného plánovania v záväznom stanovisku pod č. OcÚ/2025/00218 zo dňa 15. 05. 2026;
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie v stanoviskách k použitiu poľnohospodárskej pôdy na čas kratší ako 1 rok pod č. OU-LM-PLO1-2025/015299-002 zo dňa 14. 10. 2025 a pod č. OU-LM-PLO-2026/009731-002 zo dňa 10. 06. 2026;
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH v záväznom stanovisku pod č. OU-LM-OSZP-2025/013525-002 zo dňa 01. 09. 2025;
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠVS, 031 01 Liptovský Mikuláš – Vrbica-Nábrežie v záväznom stanovisku pod č. OU-LM-OSZP-2025/011179-002 zo dňa 08. 07. 2025;
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaK, v súhlasnom záväznom stanovisku OU-LM-OSZP-2025/011201-002 zo dňa 08. 07. 2025;
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši v záväznom stanovisku k stavebnému zámeru pod č. ORHZ-LM1-2026/000314-002 zo dňa 09. 04. 2026;
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v záväznom stanovisku pod č. OU-LM-OCDPK-2026/007962-002 zo dňa 15. 05. 2026;
- Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, závod Liptov, Liptovský Mikuláš v záväznom stanovisku k stavebnému zámeru, vyjadrení pre vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie cesty, vyjadrení pre vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku cesty a vyjadrenie k povoleniu výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty pod č. 4/2025/591/tsú-48 zo dňa 26. 05. 2025;
- Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš v záväznom stanovisku pod č. 4880/2025/PŠ zo dňa 14. 07. 2025;
- Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš – udelenie výnimky na 1 m pri ukladaní zemného kábla v rámci predmetnej stavby – súhlas s požadovanou odstupovou vzdialenosťou;
- Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina vo vyjadrení k projektu pre stavebný zámer pod č. 7103130-25-A-0023 zo dňa 07. 10. 2025;
- Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, odbor správy nehnuteľného majetku štátu, Bratislava v záväznom stanovisku pod č. SEMaI-EL13/2-11-2145/2025 zo dňa 10. 07. 2025;
- Krajský pamiatkový úrad Žilina v záväznom stanovisku pod č. Z-PUSR-029724/2026 zo dňa 17. 04. 2026;
- Slovak Telekom, a. s., Bratislava vo vyjadrení pod č. 6612615114 zo dňa 27. 05. 2026;
- SPP – distribúcia, a. s. v záväznom vyjadrení pod č. TD/NS/0187/2026/Šč zo dňa 16. 04. 2026;

- TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Bratislava v odbornom stanovisku pod č. 7165074983/30/26/ET/OS/T zo dňa 01. 06. 2026.

Podmienky pre uskutočnenie stavby :

1. podľa § 60 ods. 1 písm. a) Stavebného zákona správa o prerokovaní stavebného zámeru neobsahovala rozporné požiadavky a stanoviská.
2. podľa § 60 ods. 1 písm. b) Stavebného zákona v zákonom stanovenej lehote neboli uplatnené námietky účastníkov konania.
3. podľa § 60 ods. 1 písm. c) Stavebného zákona pozemky, ktoré budú tvoriť stavenisko sú KN-C 543/1, KN-C 543/70, KN-C 459/202, KN-C 543/19, KN-C 481/1, KN-C 482/11, KN-C 482/1, KN-C 482/2 (KN-E 169/1), KN-C 482/41, KN-C 2018/26, KN-C 2018/24, KN-C 479/16, KN-C 482/40, KN-C 2018/23, KN-C 479/3, KN-C 460/21, KN-C 1949/39 (KN-E 1949), KN-C 1949/52, KN-C 949/41 (KN-E 1955), KN-C 1949/86, KN-C 1949/42 (KN-E 1957), KN-C 1949/96, KN-C 1949/43 (KN-E 1959), KN-C 1949/101 v k. ú. Liptovská Sielnica
4. podľa § 60 ods. 1 písm. d) Stavebného zákona stavebný úrad určuje požiadavky na označenie staveniska a stavby v zmysle § 6 ods. 3 Stavebného zákona – stavenisko a stavba musia :
   - byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia ľudí, a to prípadne aj úplným ohradením alebo oplotením,
   - byť označené ako stavenisko s uvedením základných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby,
   - mať zriadený vjazd a výjazd z verejnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup hasičských vozidiel a vozidiel záchrannej zdravotnej služby, ktorý sa musí čistiť,
   - umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
   - umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
   - mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu,
   - mať vybavenie potrebné na uskutočňovanie stavebných prác, na prevádzku stavebných mechanizmov a na pobyt osôb uskutočňujúcich stavebné práce,
   - byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť ľudí na stavenisku, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov,
   - nezaťažovať okolie nadmerným hlukom, vibráciami, optickým žiarením, prachom a zápachom z uskutočňovania stavebných prác a z prevádzky stavebných mechanizmov, najmä v čase nočného pokoja a v dňoch pracovného pokoja.

   Stavebník / zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s § 30 ods. 6 písm. g) resp. § 32 ods. 3 Stavebného zákona.
5. podľa § 60 ods. 1 písm. e) Stavebného zákona stavebný úrad určuje podrobnosti o povolených opatreniach na stavbe, alebo na pozemku mimo staveniska :
   - Stavebník / zhotoviteľ je povinný dodržať povinnosti podľa § 46 ods. 2 zákona č. 25/2025 Z. z., najmä vopred oznámiť začatie stavebných prác, obmedziť zásahy na nevyhnutný rozsah, predchádzať vzniku škôd a po ukončení prác uviesť pozemok do pôvodného stavu.
   - Stavebník / zhotoviteľ musí dbať, aby sa vykonávanými prácami čo najmenej rušilo užívanie susedných pozemkov. Po skončení prác je povinný uviesť susedný pozemok do pôvodného stavu, ak to nie je možné alebo hospodársky

účelné, je povinný poskytnúť jeho vlastníkovi náhradu. Náhrada škody sa rieši podľa všeobecných predpisov o náhrade škody (§ 420 a nasl. Obč. zákonníka); rozhodovanie o náhrade škody nie je v kompetencii stavebného úradu.

- Stavebník/zhotoviteľ stavby musí pre stavbu použiť len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť stavby, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.
- Stavebník/zhotoviteľ je povinný počas realizácie stavby nakladať s odpadmi zo stavebných činnosti v súlade so zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.
- požadované hodnoty požiarnej odolnosti musia vyhovovať skutočným hodnotám požiarnej odolnosti dokladovaných certifikátmi preukázania zhody v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. a vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov – skutočné požiarne odolnosti stavebných konštrukcií predložiť ku kolaudácii,
- Odvedenie dažďových vôd z pozemku a zo stavby viesť tak, aby nedochádzalo k zamokrovaniu susedných nehnuteľností.
- Stavebník/zhotoviteľ stavby je povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení u ich správcov pred začatím stavebných prác.

6. podľa § 60 ods. 1 písm. f) Stavebného zákona stavebný úrad určuje povinnosť plniť požiadavky dotknutých orgánov uplatnené v záväzných stanoviskách dotknutých orgánov a vyjadreniach dotknutých právnických osôb :
   - Obec Liptovská Sielnica ako príslušný orgán územného plánovania v záväznom stanovisku pod č. OcÚ/2025/00218 zo dňa 15. 05. 2026;
   - Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie v stanoviskách k použitiu poľnohospodárskej pôdy na čas kratší ako 1 rok pod č. OU-LM-PLO1-2025/015299-002 zo dňa 14. 10. 2025 a pod č. OU-LM-PLO-2026/009731-002 zo dňa 10. 06. 2026;
   - Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH v záväznom stanovisku pod č. OU-LM-OSZP-2025/013525-002 zo dňa 01. 09. 2025;
   - Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠVS, 031 01 Liptovský Mikuláš – Vrbica-Nábrežie v záväznom stanovisku pod č. OU-LM-OSZP-2025/011179-002 zo dňa 08. 07. 2025;
   - Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaK, v súhlasnom záväznom stanovisku OU-LM-OSZP-2025/011201-002 zo dňa 08. 07. 2025;
   - Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši v záväznom stanovisku k stavebnému zámeru pod č. ORHZ-LM1-2026/000314-002 zo dňa 09. 04. 2026;
   - Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v záväznom stanovisku pod č. OU-LM-OCDPK-2026/007962-002 zo dňa 15. 05. 2026;
   - Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, závod Liptov, Liptovský Mikuláš v záväznom stanovisku k stavebnému zámeru, vyjadrení pre vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie cesty, vyjadrení pre vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku cesty a vyjadrenie k povoleniu výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty pod č. 4/2025/591/tsú-48 zo dňa 26. 05. 2025;
   - Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš v záväznom

stanovisku pod č. 4880/2025/PŠ zo dňa 14. 07. 2025;
- Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš – udelenie výnimky na 1 m pri ukladaní zemného kábla v rámci predmetnej stavby – súhlas s požadovanou odstupovou vzdialenosťou;
- Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina vo vyjadrení k projektu pre stavebný zámer pod č. 7103130-25-A-0023 zo dňa 07. 10. 2025;
- Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, odbor správy nehnuteľného majetku štátu, Bratislava v záväznom stanovisku pod č. SEMaI-EL13/2-11-2145/2025 zo dňa 10. 07. 2025;
- Krajský pamiatkový úrad Žilina v záväznom stanovisku pod č. Z-PUSR-029724/2026 zo dňa 17. 04. 2026;
- Slovak Telekom, a. s., Bratislava vo vyjadrení pod č. 6612615114 zo dňa 27. 05. 2026;
- SPP – distribúcia, a.s. v záväznom vyjadrení pod č. TD/NS/0187/2026/Šč zo dňa 16. 04. 2026;
- TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Bratislava v odbornom stanovisku pod č. 7165074983/30/26/ET/OS/T zo dňa 01. 06. 2026.

7. podľa § 60 ods. 1 písm. g) Stavebného zákona stavebný úrad neurčuje štádiá zhotovovania stavby, v ktorých je potrebné uskutočniť kontrolnú prehliadku stavby a aké osoby alebo podklady je potrebné na jej uskutočnenie zabezpečiť.
8. podľa § 60 ods. 1 písm. h) Stavebného zákona stavebný úrad určuje stavebníkovi povinnosť, ak bude stavba realizovaná dodávateľsky a zhotoviteľ stavby bude určený až po overení projektu stavby, oznámiť stavebnému úradu do 15 dní od uzatvorenia zmluvy obchodné meno zhotoviteľa stavby a meno a priezvisko stavbyvedúceho.
9. podľa § 60 ods. 1 písm. i) Stavebného zákona stavebný úrad určuje lehotu výstavby na 2 roky od overenia projektu stavby. Stavebník je povinný bezodkladne oznámiť stavebnému úradu začatie stavebných prác na stavbe /§ 30 ods. 3 písm. a) Stavebného zákona/.
10. podľa § 60 ods. 1 písm. j) Stavebného zákona stavebný úrad neurčuje potrebu vykonania skúšobnej prevádzky, vzhľadom na to, že to nevyplýva zo záväzného stanoviska dotknutého orgánu alebo z prevádzkových dôvodov.
11. podľa § 60 ods. 1 písm. k) Stavebného zákona dokončenú stavbu možno v zmysle ustanovenia § 66 Stavebného zákona uviesť do trvalého užívania až po kolaudácii – vydaní kolaudačného osvedčenia.

Námietky účastníkov konania:

- V zákonom stanovenej lehote neboli uplatnené námietky účastníkov konania.

Lehota platnosti rozhodnutia o stavebnom zámere :

Podľa § 61 ods. 1 Stavebného zákona rozhodnutie o stavebnom zámere platí tri roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, ak bola v týchto lehotách podaná žiadosť o overenie projektu stavby. Rozhodnutie o stavebnom zámere stráca platnosť dňom straty platnosti overovacej doložky. Podľa § 61 ods. 4 Stavebného zákona rozhodnutie o stavebnom zámere je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania. Podľa § 62 ods. 3 Stavebného zákona možno lehotu platnosti rozhodnutia o stavebnom zámere predĺžiť na žiadosť stavebníka podanú pred jej uplynutím najviac o dva roky.

Správny poplatok :

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov:

- pol. 59 písm. a) ods. 13 (inžinierska stavba – pri odhadovanom náklade stavebného zámeru nad 200 000,-eur do 500 000,-eur vrátane).....1 500,- eur bol zaplatený dňa 18. 06. 2026

Odôvodnenie

Stavebník Stredoslovenská distribučná, a. s. IČO : 36 442 151, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina zast. spoločnosťou EUB, s.r.o., IČO : 44 736 339, Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš podal dňa 03. 06. 2026 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš žiadosť o vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere novostavby „17472 – Liptovská Sielnica – Za ihriskom – Zahustenie DTS" – líniová stavba v k. ú. Liptovská Sielnica, v intraviláne a extraviláne obce Liptovská Sielnica. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o stavebnom zámere novostavby. Súčasne stavebník podal žiadosť o overenie projektu stavby. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o stavebnom zámere novostavby.

Stavebný úrad po posúdení žiadosti o vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere novostavby v súlade s ustanovením § 51 ods. 1 Stavebného zákona oznámením pod č. MsÚ/ÚRaSP 2026/4917-2/SHa zo dňa 09. 06. 2026 oznámil začatie konania o stavebnom zámere novostavby „17472 – Liptovská Sielnica – Za ihriskom – Zahustenie DTS" – líniová stavba v k. ú. Liptovská Sielnica, v intraviláne a extraviláne obce Liptovská Sielnica, účastníkom konania, dotknutým orgánom a dotknutým právnickým osobám a súčasne upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, pretože mu boli dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie stavby. Vzhľadom na rozsah stavby a počet účastníkov konania sa oznámenie doručovalo verejnou vyhláškou. V oznámení o začatí konania stavebný úrad upozornil účastníkov konania, dotknuté orgány a dotknuté právnické osoby, že svoje návrhy, pripomienky a námietky môžu uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia. Zároveň stavebný úrad upozornil, že v zmysle § 51 ods. 2 Stavebného zákona sa na neskôr podané návrhy, pripomienky a námietky sa neprihliadne. Taktiež v zmysle § 52 ods. 5 Stavebného zákona správny orgán upozornil, že neprihliadne na návrhy, pripomienky a námietky účastníkov konania, ktoré sledujú iný cieľ, ako ochranu práv a právom chránených záujmov účastníka konania, najmä poškodiť iného, získať neoprávnený prospech, dosiahnuť prieťahy v konaní a obštrukcie alebo, ktorých vyhovením by došlo k porušeniu všeobecné záväzných právnych predpisov, k rozporu so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie alebo so záverečným stanoviskom orgánu posudzovania vplyvov stavby na životné prostredie.

Podľa § 51 ods. (3) Stavebného zákona :

Ak počet účastníkov konania je väčší ako 20, alebo ak konaniu predchádzal proces posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo ak účastník konania alebo pobyt účastníkov konania nie je správnemu orgánu známy, sa oznámenie o začatí konania oznamuje verejnou vyhláškou; týmto nie je dotknuté doručenie úradného dokumentu do elektronickej schránky dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb.

V zákonom stanovenej lehote neboli uplatnené námietky účastníkov konania a dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb.

Uskutočnenie stavby na pozemkoch nachádzajúcich sa mimo zastavaného územia obce sa riadi § 11 ods. 1 písm. f) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde držiteľ povolenia oprávneného na podnikanie v energetike alebo ním poverená fyzická osoba alebo právnická osoba môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme okrem iného zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie prenosovej sústavy a distribučnej sústavy a zariadení určených na ich ochranu alebo zabránenie ich porúch alebo havárií alebo na zmiernenie dôsledkov porúch alebo havárií na ochranu života, zdravia a majetku osôb.

Pri povoľovaní takejto stavby stavebný úrad rozhodne o podmienkach, za akých možno stavbu uskutočniť a prevádzkovať na cudzom pozemku; oprávnenia stavebníka na uskutočnenie stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti takého rozhodnutia.

Podľa § 11 ods. 1 písm. g) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov je SSD, a.s., tiež oprávnená vykonávať na cudzích nehnuteľnostiach povolenú činnosť na elektroenergetických zariadeniach potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy alebo siete, ktorých výstavba bola povolená podľa stavebných predpisov.

Podľa odseku 8) uvedeného ustanovenia zákona povinnosti zodpovedajúce uvedeným oprávneniam sú vecnými bremenami spojenými s vlastníctvom nehnuteľnosti.

V zmysle § 11 ods. 9 zákona č. 251/2012 Z. z. vlastník nehnuteľnosti má za zriadenie vecného bremena nárok na primeranú jednorazovú náhradu, náhrada sa poskytne za výmeru, v ktorej je vlastník obmedzený pri užívaní nehnuteľnosti v dôsledku uplatnenia zákonného vecného bremena držiteľom povolenia.

Podľa § 11 ods. 10 zákona č. 251/2012 Z. z. nárok na primeranú jednorazovú náhradu za uplatnenie zákonného vecného bremena možno uplatniť u držiteľa povolenia.

Podľa § 11 ods. 11 zákona č. 251/2012 Z. z. práva zodpovedajúce týmto vecným bremenám patria držiteľovi povolenia.

Stavebný úrad pri posudzovaní stavebného zámeru prihliadol na existenciu zákonného vecného bremena podľa zákona o energetike.

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní zistil, že z predložených dokladov vyplýva súlad so záujmami chránenými osobitným predpisom a so záväzným stanoviskom orgánu územného plánovania. Vzhľadom na posúdenie z hľadiska zámerov a cieľov územného plánovania, starostlivosti o životné prostredie dospel stavebný úrad k záveru, že stavba nie je s týmito záujmami v rozpore. Uskutočnenie navrhovanej stavby neobmedzuje verejný záujem, nezasahuje do rozvoja územia a je v súlade s územným plánom obce Liptovská Sielnica v znení Zmien a doplnku č. 1 schválených uznesením obecného zastupiteľstva č. 117/2010 dňa 22. 12. 2010.

V zmysle § 60 ods.1 písm. f) Stavebného zákona stavebný úrad určil v rozhodnutí povinnosť plniť požiadavky dotknutých orgánov uplatnené v záväzných stanoviskách a požiadavky dotknutých právnických osôb uplatnené vo vyjadreniach a ktoré sú uvedené v správe o prerokovaní stavebného zámeru. Záväzné stanoviská a vyjadrenia nie sú rozporné.

V zmysle predloženej dokumentácie stavba spĺňa primerane podľa rozsahu a účelu požiadavky podľa § 19 Stavebného zákona a ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách stavby.

Uskutočnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia o stavebnom zámere a stavebný zámer odsúhlasil.

Na základe vyššie uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Rozhodnutie o stavebnom zámere nie je dokladom na samotnú realizáciu stavby. Stavebník je povinný požiadať stavebný úrad o overenie projektu stavby. Stavbu môže stavebník realizovať až po overení projektu stavby, ktoré stavebný úrad vykoná overovacou doložkou podľa § 65 Stavebného zákona.

Stavebník požiadal súčasne so žiadosťou o vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere aj žiadosť o overenie projektu stavby. Overenie projektu stavby sa vykoná až po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie o stavebnom zámere bude oznámené verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 o správnom konaní v znení neskorších predpisov a v súlade s § 61 ods. 3) Stavebného zákona.

Vlastníctvo bolo preukázané :

- listom vlastníctva č. 327, 483, 749, 910, 913, 1219, 1044, 1057, 1355, k. ú. Liptovská Sielnica

Poučenie

Podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať. Odvolanie podľa § 54 správneho zákona sa podáva v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podaním na obec Liptovská Sielnica, prostredníctvom Spoločného obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku, Ul. Štúrova 1989/41 Liptovský Mikuláš.

O odvolaní rozhodne Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Žilina, Uhoľná 571/1, 010 01 Žilina. Rozhodnutie je po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

OBEC LIPTOVSKÁ SIELNICA SLOVENSKÁ REPUBLIKA 2

Igor Guráň
starosta obce

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 3 zák. č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Oznámenie rozhodnutia verejnou vyhláškou sa vykoná v súlade s § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 o správnom konaní v znení neskorších predpisov tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Liptovská Sielnica. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

Vyvesené dňa: ..... Zvesené dňa: .....

Oznámené iným spôsobom (webové sídlo).....dňa: .....

Oznámené iným spôsobo(cuet.slovensko.sk).....dňa:.....

.....
Odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby

Rozhodnutie o stavebnom zámere sa oznamuje :

- účastníkom konania :

Účastníkom konania (stavebník, osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným zámerom priamo dotknuté; ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu; projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby) formou verejnej vyhlášky v zmysle § 61 ods. 3 Stavebného zákona.
(Stavbou dotknuté pozemky na listoch vlastníctva č. 327, 483, 749, 910, 913, 1219, 1044, 1057, 1355, k. ú. Liptovská Sielnica)

- Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2627/8, 010 47 Žilina v zastúpení EUB, s.r.o., Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO : 44736339

- dotknutým orgánom :
- Obec Liptovská Sielnica, Liptovská Sielnica 75, 032 23 Liptovská Sielnica
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠVS, Štúrova 1793/19, 031 01 Liptovský Mikuláš – Staré Mesto
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaK, Štúrova 1793/19, 031 01 Liptovský Mikuláš – Staré Mesto
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH, Štúrova 1793/19, 031 01 Liptovský Mikuláš – Staré Mesto
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši, Podtatranského 25, 031 01 Liptovský Mikuláš – Staré Mesto
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Štúrova 1793/19, 031 01 Liptovský Mikuláš – Staré Mesto
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia, Štúrova 1793/19, 031 01 Liptovský Mikuláš – Staré Mesto
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štúrova 1793/19, 031 01 Liptovský Mikuláš – Staré Mesto
- Správa ciest ŽSK, závod Liptov, Pod Stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš – Staré Mesto
- Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
- Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, odbor správy nehnuteľného majetku štátu, Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava

- dotknutým právnickým osobám :
- Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš – Liptovská Ondrašová
- Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- SPP – distribúcia, a.s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava