LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Revolučná 595
031 05 Liptovský Mikuláš

**Regionálny rozvoj Liptova s.r.o.**
**Štúrova 1171**
**031 01 Liptovský Mikuláš**

| Váš list číslo/zo dňa: | Naše číslo: | Vybavuje/linka: | Liptovský Mikuláš: |
|---|---|---|---|
| | 2632/2026/ES | Ing. Slovíková | 15. 04. 2026 |

Vec

**„IBV „Zelené údolie“ II. etapa, k.ú. Liptovská Sielnica“**

Požiadali ste nás o vydanie záväzného vyjadrenia k stavebnému zámeru stavby „IBV „Zelené údolie“ II. etapa, k.ú. Liptovská Sielnica“ v katastrálnom území Liptovská Sielnica, č. parcely KN-C 482/41, stavebné objekty SO 101, SO 201, SO 301 a SO 401.

**Zásobovanie pitnou vodou:** navrhovaným rozšírením verejného vodovodu (napojením na verejný vodovod vybudovaný v I. etape) z potrubia HDPE DN 80 (d90x3,8) v celkovej dĺžke 383,90 m. V rámci výstavby vodovodu budú vybudované aj vodovodné prípojky pre jednotlivé nehnuteľnosti ukončené na hranici jednotlivých stavebných pozemkov.

*Potreba vody*: $Q_h$ = 0,756 l/s. Potreba vonkajšej požiarnej vody bude zabezpečená z požiarnych nádrží.

**Odkanalizovanie:** navrhovaným rozšírením verejnej kanalizácie (napojením na verejnú kanalizáciu vybudovanú v I. etape) z potrubia PVC-U DN 300 v celkovej dĺžke 367,98 m. V rámci výstavby kanalizácie budú vybudované aj kanalizačné prípojky pre jednotlivé nehnuteľnosti ukončené na hranici jednotlivých stavebných pozemkov v revíznej kanalizačnej šachte.

Vody z povrchového odtoku budú likvidované vsakovaním.

S predloženým stavebným zámerom **súhlasíme .**

Investora upozorňujeme na nasledujúce:

1. Navrhované vetvy verejného vodovodu žiadame navzájom zokruhovať a následne prehodnotiť počet a umiestnenie prevádzkových hydrantov a tiež doplniť uzávery na potrubí (v miestach pôvodne navrhovaných hydrantov na koncoch vetiev).
2. Všetky ďalšie navrhované inžinierske siete a stavebné objekty musia byť umiestnené vo väčšej vzdialenosti ako 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia plánovaného rozšírenia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie na každú stranu.

3. **Podľa § 3, ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. vlastníkom verejných vodovodov a verejných kanalizácií môže byť z dôvodu verejného záujmu len subjekt verejného práva. Podmienkou pre vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere je zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k dotknutej stavbe medzi jej vlastníkom a subjektom verejného práva a podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia je zmluva o prevode vlastníctva verejného vodovodu a verejnej kanalizácie medzi vlastníkom stavby a subjektom verejného práva.**
4. Pri vypracovaní projektu stavby žiadame navrhované riešenia odsúhlasiť s našimi pracovníkmi. Kontakt: Ing. Hulec, tel. č. 0905 850 711 – vodovod a Ing. Hán, tel. č. 0908 916 580 - kanalizácia.

Toto vyjadrenie nebráni vydaniu rozhodnutia o stavebnom zámere. Projekt stavby, v ktorom budú zohľadnené naše pripomienky, žiadame predložiť za účelom vydania doložky súladu.

S pozdravom

LVS Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 898, 031 08 Liptovský Mikuláš

Ing. Matej Géci
generálny riaditeľ

Príloha: 1 x stavebný zámer